



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Roma 18/03/2004

Prot. DCPST/172

4106 sott. 57

Ai Signori Direttori Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Distributori stradali di gpl per autotrazione. Riempimento illecito di bombole di gpl.

Risulta che presso alcuni impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione vengono riempite le bombole mediante apposita raccorderia collegata alla pistola erogatrice.

Tali operazioni, oltreché essere vietate, perché contrarie a disposizioni di legge, risultano di estrema pericolosità, in quanto prescindono da tutti i controlli prima, durante e dopo il riempimento cui vengono invece sottoposte le bombole negli impianti autorizzati allo scopo.

In tali circostanze, inoltre, le bombole sfuggono ai previsti controlli periodici ed ai collaudi.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare quanto sopra ai sigg. Comandanti provinciali dipendenti e ad attivarli sia per rendere esplicito il divieto di tali procedure nell'apposito spazio dei certificati di prevenzione incendi, sia espletando una più costante azione di monitoraggio e vigilanza negli impianti di cui trattasi.

Per il primo argomento, nelle more del recupero dei certificati in fase di rinnovo, i sigg. Comandanti invieranno una apposita comunicazione ai titolari dei distributori ove viene evidenziato il problema, secondo una lettera che può seguire lo schema tipo allegato.

Per il secondo argomento le SS.LL. vorranno farsi interpreti presso i dipendenti comandi provinciali, riservatamente, delle segnalazioni provenienti dalle aziende, dalle associazioni di categoria o dai singoli cittadini.

Ci si attende che una sensibilizzazione di settore contribuirà a rendere minimo il fenomeno e con ciò remotizzare le possibilità di accadimento e quindi minimizzare il rischio connesso.

Si confida sulla collaborazione delle SS.LL. e dei sigg. Comandati dipendenti e si resta in attesa di conoscere i risultati dell'azione di monitoraggio e verifica.

L'Ispettore Generale Capo
(Dott. Ing. Alberto d'Errico)

Schema tipo di lettera da inviare agli impianti stradali di distribuzione di gpl per autotrazione.

Si rammenta che ai sensi delle vigenti disposizioni negli impianti stradali di distribuzione di gpl per autotrazione è vietato effettuare il riempimento delle bombole.

Tali operazioni oltrechè non essere consentite, risultano di estrema pericolosità, in quanto prescindono da tutti i controlli prima, durante e dopo il riempimento, cui vengono, invece, sottoposte le bombole negli impianti di deposito e travaso autorizzati allo scopo.

In tali circostanze, inoltre, le bombole sfuggono ai previsti controlli periodici ed ai collaudi di legge.

Quanto sopra si comunica ad evitare che personale di questo Comando in visita ispettiva possa rilevare la condizione di che trattasi e, conseguentemente, disporre "ad horas" la sospensione dell'esercizio a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il Comandante Provinciale